

仕 様 書

- 1 契約件名
神戸保安部新港 1 突船艇基地ほか 13 箇所の使用電気（高圧）
- 2 需要場所、業種及び用途
別紙 1 「電力需要場所一覧表」のとおり（以後、別紙 1 という）
- 3 使用期間
令和 9 年 2 月定例検針（計量）日から令和 10 年 2 月定例検針（計量）日の前日まで
- 4 仕 様
 - (1) 供給電気方式等
 - ① 供給電気方式 交流 3 相 3 線式
 - ② 供給電圧（標準電圧） 6,000 V
 - ③ 計量電圧（標準電圧） 6,000 V
 - ④ 標準周波数 60Hz
 - ⑤ 受電方式 別紙 2 「詳細事項明細表」のとおり（以後、別紙 2 という）
 - ⑥ 契約受電設備容量 別紙 2 のとおり
 - (2) 契約電力、予定使用電力量
 - ① 予定契約電力：別紙 2 のとおり
（ただし、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。）
 - ② 予定使用電力量：別紙 2 のとおり
詳細は、別紙 3－1～3－14 のとおり
 - (3) 供給電気の種類等
供給先各官署等に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電力を供給することとし、その電力は再生可能エネルギー比率 60% 以上とすること
参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件
<https://www.there100.org/sites/re100/files/2026-01/2025%20RE100%20Technical%20Criteria-Japanese%20%201.pdf>
 - (4) 需給地点
別紙 2 のとおり
 - (5) 電気工作物の財産分界点
需給地点に同じ
別紙 2 のとおり
 - (6) 保安上の責任分界点
需給地点に同じ
別紙 2 のとおり
 - (7) 電力量の計量及び料金関係
 - ① 計量は、計量器により記録された値によるものとし、各月の計量日は、原則として別紙 1 のとおり

- ② 計量期間は前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとする。
- ③ 料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とする。
- ④ 料金制度は、二部料金制（基本料金部分と電力使用量料金）とする。
- ⑤ 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、及び「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金については、関西電力管内の一般送配電事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件（基本契約要綱）によるものとする。
- ⑥ 各月の電力量料金の燃料費調整額は、供給者が定める約款の規定に基づき変動するものとする。

(8) 対価の支払方法

① 請求書の分割及び通知

供給者は、代金の請求を別紙1記載の1～14の庁舎毎に毎月行うこととし、請求書は全て、第五管区海上保安本部へ送付すること。請求書には、電気料金計算内訳（最大需要電力、契約電力、使用電力量、力率、単価、料金等）を添付すること（紙又は電子データ）。

また、適格請求書発行事業者においては、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を発行すること。

支払い方法については、以下のとおりとする。

ア. 別紙1の4、7、9、10の庁舎（分担先のある庁舎）

供給者から適法な請求書の受領後、各庁舎で別途定める分担率により、発注者が各入居官庁等別に電気料金の分担額を計算し、発注者及び各入居官庁等が速やかにその分担額を支払うものとする。ただし予定分担数は調達時点の予定であり、実際の分担数は、契約締結後別途通知する。

なお、各分担額については、発注者から供給者へ通知するものとする。

イ. 別紙1の上記以外の庁舎（分担先のない庁舎）

供給者から適法な請求書の受領後、発注者は速やかにその代金を支払うものとする。

ウ. 検針（計量）日の違いにより、請求書発行日が複数になる場合は、当月の最も遅い検針（計量）日に基づく請求書の支払期日を優先する。

ただし、これにより難しい場合は、供給者からの申し出により、庁舎毎の請求書の支払期日とする。

② 再生可能エネルギー電気の確認資料

供給者は、契約年の上半期及び下半期の末日に、各半期の供給元電源情報及び供給電力量に占める再生可能エネルギー電力量の比率について確認できる資料として、別紙4又はこれに準じた様式により、発注者に送付することとする。

なお、環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合においては、証書の写しを添付することとする。

提出された証書の写しに記載されている情報が4.仕様を満たしていない場合、供給者は、4.仕様を満たす証書を追加で購入し、その証書の写しを発注者に提出する等により補修すること。

5 その他

(1) 力率

供給者は契約期間において、その1月の平均力率により、力率割引及び力率割増を行うことができるものとし、契約期間における予定平均力率は別紙3-1～3-14のとおり。

なお、力率割引及び力率割増を行う場合は、供給者が定める約款の規定によるものとする。

(2) 入札価格の算定

- ① 入札書に記載する金額の算定に当たっては、力率割引又は割増及び「電気事業者による

再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく賦課金は考慮しないこととする。

- ② 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（基本料金単価）及び使用電力量に対する単価（電力量料金単価）を根拠とし、発電費用等に係る燃料価格変動の調整額は、入札書作成時点の単価を採用するものとする。

また、あらかじめ仕様書に提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した各月の対価の年間総価を入札金額とする。入札書には、上記により積算した 14 庁舎分の合計（総価）を記載すること。

- (3) 本仕様書に記載のない事項については、供給者が定める約款の規定を基に協議して決定するものとする。

	庁舎名	住所	予定分担数	計量日	業種及び用途
1	神戸海上保安部新港第1突堤船艇基地	兵庫県神戸市中央区新港町 神戸海上保安部新港第1突堤船艇基地	-	2日	官公署(船艇基地)
2	神戸海上保安部巡視船専用棧橋	兵庫県神戸市中央区港島3丁目 神戸海上保安部巡視船専用棧橋	-	1日	官公署(船艇基地)
3	和歌山海上保安部船艇基地	和歌山県和歌山市西浜1660-489 西浜第6岸壁 荷捌地	-	3日	官公署(船艇基地)
4	田辺港湾合同庁舎	和歌山県田辺市文里1-11-9 田辺港湾合同庁舎	3	1日	官公署(事務所)
5	田辺海上保安部船艇基地	和歌山県田辺市文里1-11-9 田辺海上保安部船艇基地	-	3日	官公署(船艇基地)
6	串本海上保安署	和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台783-9	-	22日	官公署(事務所)
7	関西空港海上保安航空基地	大阪府泉佐野市泉州空港北1 関西空港海上保安航空基地	2	1日	官公署(事務所)
8	関西空港海上保安航空基地分庁舎	大阪府泉佐野市泉州空港北1 関西空港海上保安航空基地分庁舎	-	1日	官公署(事務所)
9	江崎レーダー施設	兵庫県淡路市野島江崎914-2 江崎レーダー施設	3	1日	官公署(事務所)
10	第五管区海上保安本部(泉佐野)	大阪府泉佐野市りんくう往来北 第五管区海上保安本部(泉佐野)	2	1日	官公署(事務所)
11	大阪浮標基地	大阪府大阪市此花区梅町2-1-95 大阪浮標基地	-	24日	官公署(事務所)
12	津名送信所	兵庫県淡路市長沢1830 津名送信所	-	8日	官公署(事務所)
13	大阪北港レーダー施設	大阪府大阪市此花区夢洲東1丁目地先	-	24日	官公署(事務所)
14	大阪湾海上交通センター	兵庫県神戸市中央区港島南町7-2-22	-	11日	官公署(事務所)

	庁舎名	供給電気方式	供給電圧	計量電圧	標準周波数	受電方式	契約受電設備容量	予定契約電力	予定使用電力量	需給地点	財産分界点	責任分界点
1	神戸海上保安部新港第1突堤船艇基地	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	180kVA	55kW	121,110kWh	関西電力(株)が配電柱上に設置した気中開閉器の負荷側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
2	神戸海上保安部巡視船専用栈橋	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	170kVA	134kW	120kWh	需要場所開電柱屋外キュービクルに施設した高圧気中開閉器の電源側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
3	和歌山海上保安部船艇基地	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	520kVA	175kW	469,950kWh	需要場所に関西電力(株)が配電柱上に設置した気中開閉器の負荷側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
4	田辺港湾合同庁舎	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	200kVA	38kW	146,770kWh	需要場所構内第1号柱に施設した高圧気中開閉器の電源側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
5	田辺海上保安部船艇基地	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	120kVA	70kW	311,490kWh	需要場所に関西電力(株)が配電柱上に設置した気中開閉器の負荷側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
6	串本海上保安署	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	100kVA	25kW	76,360kWh	需要場所に関西電力(株)が配電柱上に設置した気中開閉器の負荷側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
7	関西空港海上保安航空基地	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 (予備電源)	250kVA	63kW	259,290kWh	需要場所における関西空港海上保安航空基地の高圧受電施設内に施設した最初の終端接続部電源側接続点(2箇所)。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
8	関西空港海上保安航空基地分庁舎	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 (予備電源)	125kVA	26kW	31,700kWh	需要場所における関西空港海上保安航空基地分庁舎の高圧受電施設内に施設した最初の終端接続部電源側接続点(2箇所)。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
9	江崎レーダー施設	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	300kVA	40kW	143,210kWh	需要場所構内第1柱に施設した高圧気中開閉器の電源側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
10	第五管区海上保安本部(泉佐野)	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 (予備線)	250kVA	95kW	354,880kWh	需要場所における第五管区海上保安本部(泉佐野)の高圧受電室内に施設した終端接続部電源側接続点(2箇所)。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
11	大阪浮標基地	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	320kVA	40kW	21,580kWh	需要場所構内第1号柱に施設した高圧気中開閉器の電源側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
12	津名送信所	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	40kVA	8kW	16,370kWh	需要場所構内柱に施設した高圧気中開閉器の電源側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
13	大阪北港レーダー施設	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	100kVA	7kW	30,850kWh	需要場所に関西電力(株)が配電柱上に設置した気中開閉器の負荷側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ
14	大阪湾海上交通センター	交流3相3線式	6,000V	6,000V	60Hz	1回線受電	475kVA	103kW	382,260kWh	需要場所構内第1柱柱上に設置した区分開閉器の電源側接続点。	需給地点に同じ	需給地点に同じ

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

神戸海上保安部新港第1突堤船艇基地

	予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	55	12,240	100
3月	55	13,890	100
4月	55	10,050	100
5月	55	8,650	100
6月	55	7,140	100
7月	55	8,430	100
8月	55	7,920	100
9月	55	7,470	100
10月	55	7,150	100
11月	55	10,470	100
12月	55	12,950	100
令和10年 1月	55	14,750	100
予 定 数 量	———	121,110	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	52	36	7,463	100
10月 1日 ~ 10月 31日	52	29	7,141	100
11月 1日 ~ 11月 30日	52	36	10,462	100
12月 1日 ~ 12月 31日	52	38	12,950	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	52	38	14,750	100
2月 1日 ~ 2月 28日	55	55	12,233	100
3月 1日 ~ 3月 31日	55	42	13,890	100
4月 1日 ~ 4月 30日	55	37	10,046	100
5月 1日 ~ 5月 31日	55	32	8,641	100
6月 1日 ~ 6月 30日	55	34	7,139	100
7月 1日 ~ 7月 31日	55	44	8,424	100
8月 1日 ~ 8月 31日	55	39	7,913	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

神戸海上保安部巡視船専用棧橋

	予定契約電力(KW)	予定使用電力量(kWh)	予定力率(%)
令和9年 2月	134	10	100
3月	134	10	100
4月	134	10	100
5月	134	10	100
6月	134	10	100
7月	134	10	100
8月	134	10	100
9月	134	10	100
10月	134	10	100
11月	134	10	100
12月	134	10	100
令和10年 1月	134	10	100
予 定 数 量	———	120	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力(KW)	最大需要電力(KW)	使用電力量 (kWh)	力率(%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	134	134	30,358	100
10月 1日 ~ 10月 31日	134	124	20,324	100
11月 1日 ~ 11月 30日	134	1	1	100
12月 1日 ~ 12月 31日	134	74	23,592	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	134	87	12,254	100
2月 1日 ~ 2月 28日	134	0	0	85
3月 1日 ~ 3月 31日	134	1	1	100
4月 1日 ~ 4月 30日	134	0	0	85
5月 1日 ~ 5月 31日	134	1	1	100
6月 1日 ~ 6月 30日	134	0	0	85
7月 1日 ~ 7月 31日	134	1	286	100
8月 1日 ~ 8月 31日	134	1	1	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

和歌山海上保安部船艇基地

	予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	175	5,740	100
3月	175	38,460	100
4月	175	46,010	100
5月	175	54,240	100
6月	175	30,030	100
7月	175	38,010	100
8月	175	49,440	100
9月	175	51,940	100
10月	175	28,630	100
11月	175	38,620	100
12月	175	35,050	100
令和10年 1月	175	53,780	100
予 定 数 量	———	469,950	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	178	163	51,940	100
10月 1日 ~ 10月 31日	178	143	28,629	100
11月 1日 ~ 11月 30日	178	148	38,616	100
12月 1日 ~ 12月 31日	178	148	35,041	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	178	175	53,773	100
2月 1日 ~ 2月 28日	178	133	5,740	100
3月 1日 ~ 3月 31日	178	122	38,457	100
4月 1日 ~ 4月 30日	178	122	46,004	100
5月 1日 ~ 5月 31日	178	155	54,237	100
6月 1日 ~ 6月 30日	178	136	30,021	100
7月 1日 ~ 7月 31日	175	173	38,001	100
8月 1日 ~ 8月 31日	175	166	49,434	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

田辺港湾合同庁舎

	予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	38	11,480	100
3月	38	11,430	100
4月	38	10,970	100
5月	38	11,780	100
6月	38	12,110	100
7月	38	13,510	100
8月	38	12,780	100
9月	38	12,580	100
10月	38	12,630	100
11月	38	11,630	100
12月	38	12,680	100
令和10年 1月	38	13,190	100
予 定 数 量	———	146,770	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	33	31	12,573	100
10月 1日 ~ 10月 31日	33	30	12,627	100
11月 1日 ~ 11月 30日	33	30	11,628	100
12月 1日 ~ 12月 31日	33	33	12,675	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	38	38	13,183	100
2月 1日 ~ 2月 28日	38	34	11,477	100
3月 1日 ~ 3月 31日	38	28	11,425	100
4月 1日 ~ 4月 30日	38	29	10,967	100
5月 1日 ~ 5月 31日	38	28	11,775	100
6月 1日 ~ 6月 30日	38	30	12,101	100
7月 1日 ~ 7月 31日	38	34	13,505	100
8月 1日 ~ 8月 31日	38	30	12,774	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

田辺海上保安部船艇基地

	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	70	18,380	100
3月	70	25,960	100
4月	70	28,760	100
5月	70	23,120	100
6月	70	28,270	100
7月	70	33,900	100
8月	70	26,660	100
9月	70	27,530	100
10月	70	18,160	100
11月	70	21,200	100
12月	70	26,720	100
令和10年 1月	70	32,830	100
予 定 数 量	———	311,490	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (kW)	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ～ 9月 30日	75	67	27,526	100
10月 1日 ～ 10月 31日	75	58	18,157	100
11月 1日 ～ 11月 30日	75	59	21,193	100
12月 1日 ～ 12月 31日	75	63	26,711	100
令和8年 1月 1日 ～ 1月 31日	70	70	32,823	100
2月 1日 ～ 2月 28日	70	63	18,372	100
3月 1日 ～ 3月 31日	70	61	25,953	100
4月 1日 ～ 4月 30日	70	56	28,755	100
5月 1日 ～ 5月 31日	70	65	23,114	100
6月 1日 ～ 6月 30日	70	58	28,268	100
7月 1日 ～ 7月 31日	70	68	33,893	100
8月 1日 ～ 8月 31日	70	57	26,654	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

串本海上保安署

	予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	25	6,340	100
3月	25	5,530	100
4月	25	4,160	100
5月	25	5,190	100
6月	25	5,790	100
7月	25	7,750	100
8月	25	8,300	100
9月	25	7,840	100
10月	25	5,930	100
11月	25	5,300	100
12月	25	6,830	100
令和10年 1月	25	7,400	100
予 定 数 量	———	76,360	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	27	21	7,833	100
10月 1日 ~ 10月 31日	27	15	5,924	100
11月 1日 ~ 11月 30日	27	14	5,299	100
12月 1日 ~ 12月 31日	27	19	6,828	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	27	22	7,399	100
2月 1日 ~ 2月 28日	27	20	6,331	100
3月 1日 ~ 3月 31日	27	16	5,528	100
4月 1日 ~ 4月 30日	27	11	4,160	100
5月 1日 ~ 5月 31日	27	14	5,189	100
6月 1日 ~ 6月 30日	27	15	5,786	100
7月 1日 ~ 7月 31日	27	23	7,742	100
8月 1日 ~ 8月 31日	25	25	8,293	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

関西空港海上保安航空基地

	予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	63	19,490	100
3月	63	20,600	100
4月	63	19,000	100
5月	63	20,380	100
6月	63	21,450	100
7月	63	23,350	100
8月	63	24,670	100
9月	63	24,870	100
10月	63	22,810	100
11月	63	20,400	100
12月	63	21,410	100
令和10年 1月	63	20,860	100
予 定 数 量	———	259,290	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	64	63	24,870	100
10月 1日 ~ 10月 31日	64	52	22,804	100
11月 1日 ~ 11月 30日	64	53	20,396	100
12月 1日 ~ 12月 31日	64	54	21,410	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	64	53	20,859	100
2月 1日 ~ 2月 28日	64	53	19,486	100
3月 1日 ~ 3月 31日	64	53	20,599	100
4月 1日 ~ 4月 30日	64	53	18,996	100
5月 1日 ~ 5月 31日	64	53	20,373	100
6月 1日 ~ 6月 30日	64	56	21,450	100
7月 1日 ~ 7月 31日	63	63	23,344	100
8月 1日 ~ 8月 31日	63	59	24,670	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

関西空港海上保安航空基地分庁舎

	予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	26	3,450	100
3月	26	2,820	100
4月	26	2,070	100
5月	26	1,880	100
6月	26	1,950	100
7月	26	2,720	100
8月	26	3,450	100
9月	26	2,000	100
10月	26	1,820	100
11月	26	2,370	100
12月	26	3,180	100
令和10年 1月	26	3,990	100
予 定 数 量	———	31,700	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ～ 9月 30日	26	26	1,993	100
10月 1日 ～ 10月 31日	26	7	1,814	100
11月 1日 ～ 11月 30日	26	9	2,363	100
12月 1日 ～ 12月 31日	26	20	3,175	100
令和8年 1月 1日 ～ 1月 31日	26	16	3,986	100
2月 1日 ～ 2月 28日	26	15	3,441	100
3月 1日 ～ 3月 31日	26	14	2,817	100
4月 1日 ～ 4月 30日	26	9	2,063	100
5月 1日 ～ 5月 31日	26	10	1,875	100
6月 1日 ～ 6月 30日	26	10	1,949	100
7月 1日 ～ 7月 31日	26	17	2,717	100
8月 1日 ～ 8月 31日	26	25	3,444	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

江崎レーダー施設

		予定契約電力 (KW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年	2月	40	10,240	100
	3月	40	11,160	100
	4月	40	10,470	100
	5月	40	11,150	100
	6月	40	11,270	100
	7月	40	12,800	100
	8月	40	12,870	100
	9月	40	15,840	100
	10月	40	13,180	100
	11月	40	11,270	100
	12月	40	11,270	100
	令和10年 1月	40	11,690	100
予 定 数 量		———	143,210	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (KW)	最大需要電力 (KW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	36	31	15,831	100
10月 1日 ~ 10月 31日	36	24	13,173	100
11月 1日 ~ 11月 30日	36	18	11,263	100
12月 1日 ~ 12月 31日	40	40	11,262	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	40	19	11,681	100
2月 1日 ~ 2月 28日	40	19	10,240	100
3月 1日 ~ 3月 31日	40	18	11,159	100
4月 1日 ~ 4月 30日	40	17	10,470	100
5月 1日 ~ 5月 31日	40	17	11,147	100
6月 1日 ~ 6月 30日	40	30	11,262	100
7月 1日 ~ 7月 31日	40	20	12,795	100
8月 1日 ~ 8月 31日	40	21	12,865	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

第五管区海上保安本部(泉佐野)

	予定契約電力(KW)	予定使用電力量(kWh)	予定力率(%)
令和9年 2月	95	29,470	100
3月	95	28,190	100
4月	95	21,450	100
5月	95	25,890	100
6月	95	29,050	100
7月	95	39,020	100
8月	95	41,500	100
9月	95	32,530	100
10月	95	25,560	100
11月	95	18,790	100
12月	95	28,110	100
令和10年 1月	95	35,320	100
予 定 数 量	————	354,880	————

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力(KW)	最大需要電力(KW)	使用電力量 (kWh)	力率(%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	95	95	32,525	100
10月 1日 ~ 10月 31日	95	70	25,551	100
11月 1日 ~ 11月 30日	95	55	18,788	100
12月 1日 ~ 12月 31日	95	65	28,105	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	95	79	35,311	100
2月 1日 ~ 2月 28日	95	72	29,469	100
3月 1日 ~ 3月 31日	95	72	28,190	100
4月 1日 ~ 4月 30日	95	54	21,448	100
5月 1日 ~ 5月 31日	95	72	25,883	100
6月 1日 ~ 6月 30日	95	68	29,050	100
7月 1日 ~ 7月 31日	95	91	39,015	100
8月 1日 ~ 8月 31日	95	92	41,500	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

大阪浮標基地

		予定契約電力(KW)	予定使用電力量(kWh)	予定力率(%)
令和9年	2月	40	2,130	100
	3月	40	1,710	100
	4月	40	1,350	100
	5月	40	1,280	100
	6月	40	1,480	100
	7月	40	1,850	100
	8月	40	2,180	100
	9月	40	2,120	100
	10月	40	1,780	100
	11月	40	1,480	100
	12月	40	2,140	100
令和10年	1月	40	2,080	100
予	定	数	量	
		——	21,580	——

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

		契約電力(KW)	最大需要電力(KW)	使用電力量 (kWh)	力率(%)
令和7年	9月 1日 ~ 9月 30日	45	30	2,111	100
	10月 1日 ~ 10月 31日	45	23	1,774	100
	11月 1日 ~ 11月 30日	45	32	1,478	100
	12月 1日 ~ 12月 31日	45	37	2,138	100
令和8年	1月 1日 ~ 1月 31日	45	40	2,072	100
	2月 1日 ~ 2月 28日	45	39	2,128	100
	3月 1日 ~ 3月 31日	45	37	1,710	100
	4月 1日 ~ 4月 30日	45	28	1,341	100
	5月 1日 ~ 5月 31日	45	22	1,278	100
	6月 1日 ~ 6月 30日	45	22	1,477	100
	7月 1日 ~ 7月 31日	45	25	1,841	100
	8月 1日 ~ 8月 31日	40	32	2,174	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

津名送信所

	予定契約電力(KW)	予定使用電力量(kWh)	予定力率(%)
令和9年 2月	8	1,160	100
3月	8	1,280	100
4月	8	1,230	100
5月	8	1,270	100
6月	8	1,230	100
7月	8	1,610	100
8月	8	1,650	100
9月	8	1,570	100
10月	8	1,370	100
11月	8	1,290	100
12月	8	1,370	100
令和10年 1月	8	1,340	100
予 定 数 量	——	16,370	——

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力(KW)	最大需要電力(KW)	使用電力量 (kWh)	力率(%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	9	7	1,561	100
10月 1日 ~ 10月 31日	9	3	1,365	100
11月 1日 ~ 11月 30日	9	8	1,282	100
12月 1日 ~ 12月 31日	9	2	1,367	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	9	8	1,337	100
2月 1日 ~ 2月 28日	9	8	1,156	100
3月 1日 ~ 3月 31日	8	3	1,278	100
4月 1日 ~ 4月 30日	8	2	1,227	100
5月 1日 ~ 5月 31日	8	3	1,261	100
6月 1日 ~ 6月 30日	8	3	1,230	100
7月 1日 ~ 7月 31日	8	3	1,609	100
8月 1日 ~ 8月 31日	8	3	1,643	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

大阪北港レーダー施設

	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月	7	2,290	100
3月	7	2,420	100
4月	7	2,270	100
5月	7	2,420	100
6月	7	2,340	100
7月	7	2,930	100
8月	7	3,050	100
9月	7	3,050	100
10月	7	2,620	100
11月	7	2,350	100
12月	7	2,530	100
令和10年 1月	7	2,580	100
予 定 数 量	———	30,850	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (kW)	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 9月 1日 ~ 9月 30日	8	6	3,042	100
10月 1日 ~ 10月 31日	8	5	2,620	100
11月 1日 ~ 11月 30日	8	4	2,344	100
12月 1日 ~ 12月 31日	7	5	2,522	100
令和8年 1月 1日 ~ 1月 31日	7	5	2,572	100
2月 1日 ~ 2月 28日	7	7	2,290	100
3月 1日 ~ 3月 31日	7	4	2,414	100
4月 1日 ~ 4月 30日	7	5	2,268	100
5月 1日 ~ 5月 31日	7	5	2,420	100
6月 1日 ~ 6月 30日	7	5	2,338	100
7月 1日 ~ 7月 31日	7	6	2,925	100
8月 1日 ~ 8月 31日	7	5	3,043	100

予定使用電力量等一覧表

①電力使用計画

大阪湾海上交通センター

	予定契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)	予定力率 (%)
令和9年 2月 11日 ~ 3月 10日	103	25,580	100
3月 11日 ~ 4月 10日	103	26,490	100
4月 11日 ~ 5月 10日	103	25,780	100
5月 11日 ~ 6月 10日	103	31,260	100
6月 11日 ~ 7月 10日	103	33,180	100
7月 11日 ~ 8月 10日	103	45,940	100
8月 11日 ~ 9月 10日	103	44,570	100
9月 11日 ~ 10月 10日	103	37,720	100
10月 11日 ~ 11月 10日	103	30,530	100
11月 11日 ~ 12月 10日	103	25,960	100
12月 11日 ~ 1月 10日	103	28,570	100
令和10年 1月 11日 ~ 2月 10日	103	26,680	100
予 定 数 量	———	382,260	———

その1月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。

②電力使用実績

	契約電力 (kW)	最大需要電力 (kW)	使用電力量 (kWh)	力率 (%)
令和7年 8月 11日 ~ 9月 10日	79	74	44,568	100
9月 11日 ~ 10月 10日	79	76	37,716	100
10月 11日 ~ 11月 10日	79	65	30,522	100
11月 11日 ~ 12月 10日	79	46	25,951	100
12月 11日 ~ 1月 10日	79	53	28,570	100
1月 11日 ~ 2月 10日	79	55	26,675	100
令和8年 2月 11日 ~ 3月 10日	79	53	25,571	100
3月 11日 ~ 4月 10日	79	47	26,487	100
4月 11日 ~ 5月 10日	79	45	25,780	100
5月 11日 ~ 6月 10日	79	60	31,255	100
6月 11日 ~ 7月 10日	79	66	33,177	100
7月 11日 ~ 8月 10日	103	103	45,937	100

特定電源割当証明書（ 年 半期分）

令和 年 月に以下のとおり第五管区海上保安本部に電力を供給したことをここに証する。また、供給元電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、第五管区海上保安本部に移転したこと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

【供給期間】

使用期間	年 月 日～ 年 月 日
------	--------------

【供給元電源情報】

供給元発電所	
発電方向	
住所	
割当電力量	

【供給電力量に占める再生可能エネルギー電力量の比率】

供給元発電所	% (供給電力量 kW のうち再エネ由来は kW)
--------	--