

仕様書

1 総則

本仕様書は、第七管区海上保安本部（以下、「当本部」という。）が調達する備品について適用する。

2 件名

地上電源装置買入れ

3 品名及び数量等

品名：地上電源装置

数量：1台

4 仕様

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (1) 入力電源 | 200～480V+/-10% 3相 60Hz |
| (2) 出力電源 | 28.5VDC（調整器付き） |
| (3) 定格電力 | 25kVA 以上 |
| (4) 最大出力 | 2000AMP 以上 |
| (5) 連続出力 | 600AMP 以上 |
| (6) 出力保護 | 過電圧、低電圧、過電流 |
| (7) 入力保護 | 相欠相、過電圧、低電圧、過電流 |
| (8) 熱保護 | トランス及びSCR(シリコン制御整流器)の過熱 |
| (9) 入力ケーブル | 15m以上 |
| (10) 出力ケーブル | 6m以上 |
| (11) 移動用キャスター付き | |

5 検査

納入に当たっては、納入場所検査職員の検査を受けること。

6 納入場所

〒800-0305

福岡県京都郡苅田町空港南町9番

第七管区海上保安本部 北九州航空基地

7 納入期限

令和9年3月29日

8 その他

- (1) 本仕様書に定めがない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、北九州航空基地整備科担当職員と協議しその指示に従うこと。
- (2) 納入物品は、中古品、リサイクル品でないこと。
- (3) 納入完了後に検査職員の検査を受け、検査合格後請求書を送付すること。
- (4) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）において、特定調達物品に該当するものに関しては、基準に適合したものを納入すること。
- (5) 納品する物品の規格について、別紙「仕様確認申請書」にカタログを添付のうえ提出し、北九州航空基地長の確認を受け、支出負担行為担当官第七管区海上保安本部長の承認を得ること。
ただし、当本部がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当本部と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。
- (6) 保証
 - ア 本仕様書に記載されている機器等について、納入日から起算し、1年以内に発生した不具合については、受注者の責任及び負担において、製造会社による修理をするものとする。
 - イ 同一機器で複数回修理を行ったにもかかわらず不具合が改善されない場合は、無償交換を指示することがあるのでこれに応じること。
 - ウ 納入場所までの納入に係る費用を負担すること。